



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин
за месец март 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 9 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 9 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.
 - с. Раковица – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 75 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
 - с. Киреево – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 22 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
 - гр. Кула – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 21 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
 - с. Бранковци – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 15 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
 - с. Милчина Лъка – остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
 - с. Буковец – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 28 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 9 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.
 - с. Раковица – ентерококи в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 41 /100 мл.;
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 0 бр.
9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 4 бр.

от тях:	Ентероколит	2 бр.
	Дизентерия	0 бр.
	Салмонелоза	1 бр.
	Вирусен хепатит	0 бр.
	Колиентерит	1 бр.

гр. Видин 3700, ул. “Цар Симеон Велики” № 76

Директор – 094 923 185, Канцелария – 094 923 176

Web address: <http://www.rzi-vidin.net>, E-mail: rzi-vidin@mh.government.bg

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемична мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ
Директор на РЗИ – Видин

