



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин
за период 16.09. – 30.09.2019 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 11 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 7бр.
4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.
 - с. Тошевци – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $65 \pm 6/100$ и Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $10 \pm 1/100$ мл;
 - с. Горни Лом – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $180 \pm 12/100$ и Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $21 \pm 2/100$ мл;
 - с. Върбовец – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $126 \pm 18/100$ и Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $11 \pm 1/100$ мл;
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите включени в Б (периодичен) мониторинг – 4 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 22 бр.
8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 20 бр.
 - с. Срацимир – чешма „Кладенчето“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $122 \pm 12/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $40 \pm 4/100$ и микробно число – при 22 градуса е установен резултат 190 ± 19 КОЕ/мл.;
 - с. Водна – чешма „Трите пишури“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $148 \pm 14/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $48 \pm 4/100$ и микробно число – при 22 градуса е установен резултат 200 ± 20 КОЕ/мл.;
 - с. Тошевци – чешма „Стубата“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $105 \pm 10/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $20 \pm 2/100$, микробно число – при 22 градуса е установен

резултат 168 ± 17 КОЕ/мл и нитрати при максимална стойност до 45 е установен резултат: $88,5 \pm 1,8$ mg/l;

- гр. Грамада – чешма „Кюнча“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $88 \pm 8/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $40 \pm 4/100$ и микробно число – при 22 градуса е установен резултат 172 ± 17 КОЕ/мл. и нитрати при максимална стойност до 45 е установен резултат: $51,0 \pm 1,0$ mg/l;
- гр. Грамада – чешма „Пурча“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $92 \pm 9/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $30 \pm 3/100$, микробно число – при 22 градуса е установен резултат 132 ± 13 КОЕ/мл. и нитрати при максимална стойност до 45 е установен резултат: $90,0 \pm 1,8$ mg/l;
- гр. Грамада – чешма „Ванко Йотов“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $80 \pm 8/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $20 \pm 2/100$, Ентерококи в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $7 \pm 1/100$ и микробно число – при 22 градуса е установен резултат 138 ± 13 КОЕ/мл. и нитрати при максимална стойност до 45 е установен резултат: $51,9 \pm 1,0$ mg/l;
- гр. Грамада – чешма „Езерото“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $35 \pm 3/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $10 \pm 1/100$ мл.;
- с. Медешевци – чешма „Пестич“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $205 \pm 20/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $68 \pm 6/100$ и микробно число – при 22 градуса е установен резултат 320 ± 32 КОЕ/мл.;
- с. Медешевци – чешма „Селска чешма“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $25 \pm 2/100$ мл.;
- с. Бранковци – чешма „Бел мустак“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $25 \pm 2/100$ мл.;
- с. Големаново – чешма „Обществена чешма“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $10 \pm 1/100$ мл. и нитрати при максимална стойност до 45 е установен резултат: $86,0 \pm 1,7$ mg/l;
- с. Бориловец – чешма „Поду диндос“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $105 \pm 10/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $36 \pm 3/100$, Ентерококи в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $6,0 \pm 0,6/100$, микробно число – при 22 градуса е установен резултат 160 ± 16 КОЕ/мл.;
- с. Раброво – чешма „Героева“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $100 \pm 10/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $35 \pm 3/100$, микробно число – при 22 градуса е установен резултат 150 ± 15 КОЕ/мл и нитрати при максимална стойност до 45 е установен резултат: $72,0 \pm 1,4$ mg/l;
- с. Раброво – чешма „На казана“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $65 \pm 6/100$, и нитрати при максимална стойност до 45 е установен резултат: $75,5 \pm 1,5$ mg/l;
- гр. Димово – чешма „До бензиностанцията“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $10 \pm 1/100$ мл.;
- гр. Димово – чешма на ул. „Стамболийски“ № 26 – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $25 \pm 2/100$ мл.;

- гр. Димово – чешма на ул. „Дванадесетте“ №10 – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $150 \pm 15/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $10 \pm 1/100$, Ентерококи в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $3 \pm 1/100$, микробно число – при 22 градуса е установен резултат 280 ± 28 КОЕ/мл.;
- гр. Димово – чешма на ул. „Г. Димитров“ №38 – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $160 \pm 16/100$ и микробно число – при 22 градуса е установен резултат 310 ± 31 КОЕ/мл.;
- с. Воднянци – чешма „Местен водоизточник I“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $245 \pm 24/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $40 \pm 4/100$, Ентерококи в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $6 \pm 1/100$, микробно число – при 22 градуса е установен резултат 550 ± 55 КОЕ/мл.;
- с. Воднянци – чешма „Местен водоизточник II“ – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $245 \pm 24/100$, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $42 \pm 4/100$, Ентерококи в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат $11 \pm 1/100$, микробно число – при 22 градуса е установен резултат 560 ± 56 КОЕ/мл.;

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – **12 бр.**

от тях:	Ентероколит	12 бр.
	Дизентерия	0 бр.
	Салмонелоза	0 бр.
	Вирусен хепатит	0 бр.
	Колиентерит	0 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемична мерки.

Д-Р ГЕРГАНА ДЖАМБОВА

Директор на РЗИ – Видин

