



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин
за период 16.08. – 31.08.2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 9 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 6 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр., а именно:
 - с. Ярловица – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 32/100 и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
 - с. Раковица – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 36/100, Е.коли в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 7/100 и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите включени в Б (периодичен) мониторинг – 3 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 5 бр.
8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 4 бр.
 - с. Толовица – чешма пътя за гробищата – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 88,2±1,8 mg/l;
 - с. Толовица – чешма при казана – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 63,7±1,3 mg/l;
 - с. Толовица – чешма м. до езерото – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;
 - с. Горни Лом - чешма при ВЕЦ Горни Лом - коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;
9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 18 бр.

от тях:	Ентероколит	18 бр.
	Дизентерия	0 бр.
	Салмонелоза	0 бр.
	Вирусен хепатит	0 бр.
	Колиентерит	0 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемична мерки.


Д-Р ГЕРГАНА ДЖАМБОВА
Директор на РЗИ - Видин

